



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-02-70-(3)
Гр. Плевен, 11.05.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Водоснабдяване за други цели (автомивка)*
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – Айдемирска низина“ с код BG1G0000QAL012
- 2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № PP-02-70/02.03.2022 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК – Лъки СиС - Силистра“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите, поради което с писмо изх. № PP-02-70(1)/04.04.2022 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията, което е направено с вх. № PP-02-70(2)/29.04.2022.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения. Направената преценка по чл.62, ал. 1 е положителна.

Преценката се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера – Айдемирска низина“ с код BG1G0000QAL012, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Лъки СиС - Силистра“ (Тръбен кладенец)

Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с длето с диаметър Ø 375 мм до дълбочина 11.20 м и е спусната АС колона Ø 230/200 мм. Водоприемната част е представена от прорези 20x5 мм, разположени шахматно в интервала от 6.0 до 11.0 м. В задтръбието е изпълнена гравийна



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



засипка в интервала от 11.20 до 2.0 м, а от 2.0 до 1.0 м е циментирано. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с размери 100х160 см и дълбочина 95 см под терена. Отгоре шахтата е затворена с бетонова плоча, в която е оставен обслужващ отвор.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип „TopGarden“ модел WP34 с дебит 33 л/мин (0.55 л/сек) и напор 55 м, инсталирана на дълбочина 9 м. На водопроводните тръби в шахтата е монтиран водомерен възел. За следене на динамичното водно ниво ще се използва електронен преносим нивомер.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 66425.514.501, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, м. ПЗ "ЗАПАД", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2706 кв. м, стар номер 55, квартал 1, парцел 26, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-66/02.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-19-97/02.11.2010 г. на Началник на СГКК – Силистра.

Кладенец №	Координати в с-ма 2005		Координати в с-ма WGS 84		Н
	X	Y	N	E	
ТК	4888125.215	640107.840	44°06'56.214"	27°14'59.747"	16.455

5. Обект на водоснабдяване: Автомивка в Поземлен имот 66425.514.501, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, м. ПЗ "ЗАПАД", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2706 кв. м, стар номер 55, квартал 1, парцел 26, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-66/02.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-19-97/02.11.2010 г. на Началник на СГКК – Силистра.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.1 л/сек

Годишно водно количество – 3154 m³/год.

Максимален дебит – 0.55 л/сек в рамките на 4.5 часа/ден с прекъсване

Минимално необходимо водно количество за дейността – 1642 m³/год.

Водно ниво: СВН=6.60 м, кота СВН - 9.855 м;

Максимално допустимо понижение: S_{маходп}=0.16 м до дълбочина 6.76 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:
 - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати;
 - 7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
 - 7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
 - 7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.



8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Заличено на основание

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org

