



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-144-(11)
гр. Плевен, 28.03. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал. 1, т.1, б. „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-144/10.04.2020 г за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстови води в Русенската формация”, код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Постъпило заявление с вх. № РР-02-144/ 10.04.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения и документи по чл. 60, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.12 от ЗВ. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-02-144/06.08.2020 г. на БДДР е поискано допълване и отстраняване на несъответствията по преписката, в т.ч. извършване на хидрогеолошко проучване (ХГП), във връзка с разпоредбата на чл. 156, ал. 3, т. 4 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. В изпълнение на указанията от цитираното писмо с вх. № РР-07-12/ 02.07.2021 г. в БДДР е постъпило уведомление по чл.58, ал.1, т.6 от Закона за водите (ЗВ) за извършване на ХГП, като в тази връзка и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо изх. № РР-02-144/01.11.2021 г. административното производство по подаденото заявление е спряно до приключване на дейностите по ХГП и представяне на необходимите документи и информация. С вх. РР-07-12/ 02.12.2021. в БДДР е представен доклад от извършено хидрогеолошко проучване, с което е отпаднало основанието за спиране, и на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство по подаденото заявление с вх. № РР-02-144/10.04.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води е възобновено. Изискана е допълнителна информация от заявителя, която е представена с писмо вх. № РР-02-144/04.03.2022 г.

Изграждането и водовземането е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. За инвестиционното намерение има Решение № РУ-82-ПР/2019 г. на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се извършва ОВОС, тъй като то няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и ограниченията в ЗВ.



Съгласно писмо изх. И-2346/30.07.2020 г. на РИОСВ-Русе компетентният орган потвърждава че Решението е влязло в сила и към настоящия момент не е загубило правното си действие.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на последното от които с изх. № 195532201531644/ 17.03.2022 г. агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговорят на изискванията на Закона.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които са с период на действие 2016-2021 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ “Карстови води в Русенската формация”, код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3 и PO4.

Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тяхното са предвидени следните цели: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и PO4. 3. Запазване на доброто химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
“ТК – Стадион Луи Айер– Силистра” (тръбен кладенец)

Дълбочина – 120 м. Сондиране с диаметър Ø 492мм от 0,0 до 10,0 м. Обсаждане с кондукторна метална колона с Ø 426 мм. от 0,0 до 10,0 м.. Сондиране с деаметър Ø 395 мм, от 10,0 до 40,0 м. Обсаждане с метална колона с Ø 325 мм от 0,0 до 40,00м. Сондиране с деаметър Ø 295 мм. от 40,0 до 120, м. и спускане на експлоатационно- филтрова метална колона с диаметър 219/6 мм. Филтрите ще са разположени в интервала от 40,0-60,0 м и 65,0-115,0 м. Циментация от 0,0 до 10,0м и от 0,0 до 40,0 м. Интервала от 115,0 до 120,0 м. ще служи за утайник. На устието на кладенеца ще се изгради бетонова каптажна шахта, която ще се затваря с метален капак.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа с максимален дебит Q = 5,5 л/сек., спусната на дълбочина 62,0 м от терена.

4. Място на водовземане: Тръбен кладенец в поземлен имот 66425.501.1639, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ул. Първи Октомври, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Спортно игрище, площ 42175 кв. м, квартал 180, парцел. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изп. Директор на АГКК.

“ТК – Стадион Луи Айер– Силистра” (тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 44° 06' 29.8" E 27° 15' 20.9"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

H=34.0 м

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на тревни площи на стадион „Луи Айер“ в ПИ с идентификатор 66425.501.1639 по КККР на гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 1,1л/сек

Максимален дебит: 5,5 л/сек 4,8 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 34690 куб.м/годишно



Минимално необходимо водно количество за дейността: 28382 куб.м/годишно
СВН = 23,00 м, кота СВН = 11 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс. доп.}} = 7,62$ м при $ДВН_{\text{макс.}} = 30,62$ м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението (ята) след издаване на разрешение за строеж по ЗУТ, като

7.1.1. изграждането на съоръжението(ята) то може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

7.1.2 Да изгради съоръжението(ята) в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2 Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. Изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция; осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпата.

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S-lg t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове за доказване на работата на водовземното съоръжение с разрешения средноденонощен дебит в продължение на 24 часа.

7.3.4. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигане на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S-lg t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.5. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит I с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето

7.3.6. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 2 часа за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.7. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;

7.3.8. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по 7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение №1 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; ;

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):



7.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м. от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5. В срока за изграждане изграждането на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, тутулярът на разрешителното уведомява писмено Директора на Басейнова дирекция/ Кмета на общината за извършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) , че е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията *(геоложки журнали; протоколи за скрити работи (за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)*

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението *(геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати);*

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите по изграждане на съоръжението(ята);

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята) ако не съответства на посоченото в разрешителното), в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на смукателя на помпата;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета от тръбния кладенец по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземането да извършва:



7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статично водно ниво и отчитане на черпените водни количества на кладенеца.

- Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- Да се спазват параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.8. Да се извършва :

- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

- други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати (в периода 1-31 март);

- Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл.67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличено на основание

чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

